

RAADSVRAAG



Nr: SV18-83

Datum: 22 november 2018

Vraag art. 38

Indiener: SGP, Pieter Neven

Onderwerp: Hoogspanningslijnen

Geacht college van B & W van de gemeente Krimpenerwaard,

Vanaf volgend jaar kan de gemeente Krimpenerwaard in overleg treden met provincie Zuid-Holland, netbeheerder en buurgemeenten Gouda en Krimpen aan den IJssel over het ondergronds aanleggen van hoogspanningskabels, het zogenaamde verkabelen. Deze mededeling heeft minister Wiebes van Economische Zaken recent gedaan naar aanleiding van onderzoek naar het ondergronds aanleggen van bestaande tracés van hoogspanningslijnen. Voor het tracé krimpen aan de IJssel-Gouda is het nu mogelijk om dit te gaan realiseren. De SGP Krimpenerwaard is van mening dat dit om twee redenen een unieke kans is:

1. Hoogspanningslijnen vormen volgens recent onderzoek voor een gezondheidsrisico voor nabijgelegen huizen/bewoners. Met name bij Ouderkerk aan den IJssel staan hoogspanningsmasten/lijnen dichtbij bebouwing (bedrijven en woningen).
2. Het ondergronds aanleggen van hoogspanningslijnen verfraait ons landschap, juist in een gebied waar nu natuur aangelegd wordt of gedeeltelijk al aangelegd is.

Graag wil de SGP van het college weten of het bereid is een nader onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid (kosten maximaal 975.000 euro) van het verkabelen van het traject Krimpen aan den IJssel-Gouda, het gesprek aan te gaan met genoemde overheden en netwerkbeheerder; om vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad te presenteren.

Namens de fractie SGP, Pieter Neven

Antwoord college:

Ja wij zijn bereid om een nader onderzoek in te stellen mits er duidelijkheid is over de dekking van de kosten van het haalbaarheidsonderzoek en de kosten van de uiteindelijke verkabeling. Het onderzoek wordt verricht door de netbeheer, i.c. Tennet. De beslissing om te verkabelen is aan de gemeente.

De lijn Krimpen aan den IJssel – Gouda, 150 kV (zie bijgevoegde tekening) is door ons college al aangemeld. De minister heeft deze lijn bij besluit van 15 oktober 2018 aangewezen (Staatscourant 59037).

Een haalbaarheidsonderzoek kost tussen de € 80.000,-- en € 100.000,--. Daarvan komt 20 % voor rekening van de gemeente.

De kosten van verkabelen inclusief de kosten van het onderzoek bedragen grofweg € 4 tot 5 miljoen per kilometer. De bijdrage van de gemeente komt neer op 20 % van de kosten met een maximum van € 975.000,-- per kilometer. De lengte van het (paarsel) tracé is circa 1,1 kilometer.

Overigens komen alleen die tracédelen in aanmerking die in of nabij bevolkingskernen liggen, nabij woonbebouwing en een spanningsniveau van 150 kV hebben. Hoogspanningslijnen van 220 of 380 kV komen vanuit het oogpunt van leveringszekerheid hiervoor niet in aanmerking.

Ondertekening college:

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris, de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

mr. R.S. Cazemier

Aangewezen hoogspanningsverbinding(en) verkabeling of verplaatsing, Gemeente Krimpenerwaard

